



1. В полу РУНН 10 отверстий Z40 мм для вывода кабелей 0,4 кВ
2. Для ввода кабеля в отсек РУ-10 кВ (в К/В(К)) предусмотрен проём и крепление его к стенке.
3. Выполнена блокировка главных ножей линейных выключателей нагрузки с дверьми соответствующих отсеков (посредством мех.блокировки вала с дверью).

